

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWEJ SOLI



67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 11
tel. (68) 387 24 61, fax (68) 387 47 38
www.gov.pl/web/psse-nowa-sol
e-mail: pssenowasol@wsse.gorzow.pl

NIP: 925-150-90-13

kr
D501

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI

HK.9030.5.3.2021

Samorządowy Zakład Budżetowy
w Siedlisku

Nowa Sól, dnia 16 września 2021 r.

Wpłynęło 16. 09. 2021

Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Cmentarna 3
67-112 Siedlisko

L. dz. *944/2021* zał.

Podpis *tho*

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 195), §21 ust. 1 pkt 3, ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-1017/2021 wody pobranej w dniu 14 września 2021 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z sieci wodociągu publicznego w Bielawach (punkt zgodności: Kierzno 19B) informuje, że analiza próbki wody o nr OL-1017 pobranej w w/w punkcie **wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań** określonych w załączniku nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), z uwagi na obecność w w/w próbce wody pojedynczych bakterii grupy coli (≤ 3 jtk/100 ml), przy najwyższej dopuszczalnej wartości powyższego parametru określonej jako 0 jtk/100ml.

Równocześnie dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w ilości <10 jtk, przy jednoczesnym wykluczeniu bakterii Escherichia coli oraz enterokoków kałowych. W w/w próbce nie stwierdzono obecności wymienionych bakterii chorobotwórczych.

Bakterie grupy coli mogą pojawić się w wodzie niedostatecznie uzdatnionej lub w wodzie która uległa wtórnemu zanieczyszczeniu po opuszczeniu stacji uzdatniania wody w wyniku rozwoju bakterii w osadach wewnątrz przewodów wodociągowych bądź niewłaściwie



Samorządowy Zakład Budżetowy
w Siedlisku

Wpłynęło 16. 09. 2021.....

L. dz. 945/2021 zat.

Podpis *Hio*

K O M U N I K A T N R 39

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli
z dnia 16 września 2021 r.**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu publicznego w Bielawach
(gm. Siedlisko, pow. nowosolski), zaopatrującego mieszkańców
Bielaw oraz Kierzna**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranej w dniu 14 września 2021 r. z sieci w/w wodociągu informuje, że **jakość wody uległa pogorszeniu** pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), **z uwagi na obecność pojedynczych bakterii grupy coli.**

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, a także do kąpieli noworodków i małych dzieci - produkowana przez wodociąg publiczny w Bielawach zaopatrujący mieszkańców miejscowości Bielawy oraz Kierzno- powinna być używana wyłącznie po przygotowaniu.



Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

W przypadku prowadzenia dezynfekcji wody związkami chloru może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

Z up. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowej Soli
mgr Magdalena Karpińska

Wzrost
Ciężar ciała
Ciężar ciała
7 6 - 09 - 2021



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.c
fax: /68/ 351-47-96
pssezielonagora@wsse.gov.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LMiP-1017/2021
z dnia 16.09.2021**

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/1

Samorządowy Zakład Budżetowy
w Siedliszku
Wpłynęło
L. dz. 14-1000/zat
Podpis
16.09.2021

Δ Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli	
Δ Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2021 r.
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	LMiP-MWII.9051.2.155.2021
Informacje dotyczące pobierania próbek	Δ Data pobrania próbki: 14.09.2021
	Δ Numer protokołu pobrania: HK.903.163.2021
	Δ Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciele Państwowego Powiatu Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli – M. Kolano, A. Rojek
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Δ Przedmiot badania: próbka wody do spożycia
	Próbka wody z wodociągu publicznego Bielawy
	Stan próbki: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	14.09.2021
Data wykonania badania	14.09.2021 – 16.09.2021

Wyniki badań				
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki	Wart. parametru
			OL-1017	
Δ Miejsce pobrania próbki:			Kierzno 19B	
Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	Obecne w liczbie mniejszej niż 3	0
Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2: 2004	jtk/100 ml	0	0

Δ dane pozyskane od klienta, w tym mogące wpływać na ważność wyników
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.
Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej próbki.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

MŁODSZY ASYSTENT
16.09.2021 *Kość*
inż. Kamilla Kostrzewska

Zatwierdził
Mikrobiologii i Parazytologii
16.09.2021
data i podpis Anna Karbownik
Mikrobiologii

Otrzymują:

- PSSE w Nowej Soli (1 egzemplarz)
- a/a

Świadczy się zgodność
odpisu z oryginałem
16.09.2021 Podpis *Durcz*

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
67-100 Nowa Sól
ul. Wojska Polskiego 11
tel. 68 387 24 61 tel./fax 68 387 47 38

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.