



## KOMUNIKAT NR 31


**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli  
z dnia 21 sierpnia 2026 roku  
w sprawie braku przydatności wody do spożycia  
pochodzącej z systemu zaopatrzenia w wodę Radocin zaopatrującego w wodę miejscowość Radocin  
gmina Siedlisko, powiat nowosolski.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, na podstawie częściowego sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 18 sierpnia 2026 r. w punkcie zgodności zlokalizowanym w miejscowości Radocin informuje, że w badanej próbce wody stwierdzono obecność **bakterii enterokoki jelitowe w ilości 1 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml**. Stwierdzona wartość nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Po dokonaniu oceny ryzyka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli uznał, że stwierdzona obecność bakterii enterokoki jelitowe stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i **stwierdził brak przydatności wody do spożycia pochodzącej z systemu zaopatrzenia w wodę Radocin.**

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- woda z kranu **nie może być** spożywana ani używana do przygotowania posiłków,
- woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran,
- woda **może być** wykorzystywana do wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych, tj. WC



Dostawca wody został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Woda pochodząca z cysterny może być użytkowana wyłącznie po przegotowaniu.

Dostawca wody w dniu 21.08.2026r. rozpoczął działania naprawcze w tym dezynfekcję sieci wodociągowej. Trwają prace zmierzające do identyfikacji źródła zanieczyszczenia wody.

***Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli  
Maria Małgorzata Szablowska  
/Dokument podpisany elektronicznie/