



AB 1254

KR

Samorządowy Zakład Budżetowy  
Siedlisko  
Województwo 18. 09. 2026

**EKOASYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY**  
LABORATORIUM ul. Kożuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra  
e-mail: ekosystemy\_jt@wp.pl

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

| SPRAWOZDANIE Z BADAŃ               |  |                                                                 |                           |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ZLECENIODAWCA :                    |  | Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko |                           |
| Miejsce pobrania próbek:           |  | SUW Siedlisko, analiza wody                                     |                           |
| Obiekt badań:                      |  | woda (woda uzdatniona)                                          |                           |
| Data pobierania próbek:            |  | 15.09.2026                                                      | Nr protokołu pobierania:  |
| Data przyjęcia próbek do badań:    |  | 15.09.2026                                                      | 1373/2026                 |
| Stan próbki:                       |  | bez zastrzeżeń                                                  | Data zakończenia badań:   |
| Numer sprawozdania:                |  | 006/2026-32                                                     | 18.09.2026                |
| Data wydania sprawozdania z badań: |  | 18.09.2026                                                      | Ilość stron sprawozdania: |
|                                    |  |                                                                 | 1                         |
|                                    |  |                                                                 | Kolejny numer strony:     |
|                                    |  |                                                                 | 1                         |
|                                    |  |                                                                 | Ilość załączników:        |
|                                    |  |                                                                 | 1                         |

| Wskaźniki                                                                     | Jednostki  | Metody badawcze                                                            | Próbka<br>nr 3306/2026              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| *S pH (stężenie jonów wodoru)                                                 | -          | PN EN ISO 10523:2012                                                       | 7,0<br>(temperatura pomiaru 18,3°C) |
| <input type="checkbox"/> * Liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml       | jtk/1 ml   | PN-EN ISO 6222:2004<br>Zał. nr 1                                           | nie wykryto                         |
| <input type="checkbox"/> * Liczba bakterii z grupy coli w 100 ml              | jtk/100 ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12;<br>PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Zał. nr 1 | 0                                   |
| <input type="checkbox"/> * Liczba Escherichia coli w 100 ml                   | jtk/100 ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12;<br>PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Zał. nr 1 | 0                                   |
| <input type="checkbox"/> * Liczba enterokoków kałowych w 100 ml               | jtk/100 ml | PN-EN ISO 7899-2:2004<br>Zał. nr 1                                         | 0                                   |
| Próbkę wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz PN EN-ISO 19458:2007 |            |                                                                            |                                     |

Próbkę pobrała Monika Zaborna pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Góra.  
\* badanie/pobieranie próbek akredytowane, zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji  
S - badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Góra (decyzja nr M/377/HK-134/2026 z dnia 07.05.2026)  
☐ \* badanie akredytowane u podwykonawcy J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., nr akredytacji podwykonawcy AB 079 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań  
Specjalista – Laboratorium  
mgr Klaudia Andrzejewska

Podpisany elektronicznie przez  
Klaudia Katarzyna Andrzejewska  
18.09.2026  
13:05:26 +02'00'

**Koniec sprawozdania**



## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 863651/26/POZ

|                                                                                                     |            |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zleceniodawca<br>Ekosystemy - Jt J. Teterycz Laboratorium<br>KOŻUCHOWSKA 10E<br>65-364 ZIELONA GÓRA |            | Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)<br>Opis próbki: 3306/2026<br>15.09.2026, g. 8:35<br>woda do spożycia |
| Data przyjęcia próbki                                                                               | 15.09.2026 | Stan próbki: bez zastrzeżeń<br>Numer próbki: 863651/26/POZ<br><br>Próbka odebrana od Zleceniodawcy        |
| Data rozpoczęcia badań                                                                              | 15.09.2026 |                                                                                                           |
| Data zakończenia badań                                                                              | 18.09.2026 |                                                                                                           |
| Data sprawozdania z badań                                                                           | 18.09.2026 |                                                                                                           |

| Rodzaj badania<br>Metoda                                                                                               | Jednostka  | Wynik       | Kryterium | Stwierdzenie<br>zgodności |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------------|
| * Liczba Escherichia coli w 100 ml <sup>1)</sup><br>PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04      | jtk/100 ml | 0           | 0         | Zgodny                    |
| * Liczba bakterii z grupy coli w 100 ml <sup>1)</sup><br>PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | jtk/100 ml | 0           | 0         | Zgodny                    |
| * Liczba enterokoków kałowych w 100 ml <sup>1)</sup><br>PN-EN ISO 7899-2:2004                                          | jtk/100 ml | 0           | 0         | Zgodny                    |
| * Liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml<br>PN-EN ISO 6222:2004                                                  | jtk/ml     | Nie wykryto | -         | -                         |

<sup>1)</sup> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Autoryzował sprawozdanie z badań:  
ID: 106, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii  
ID: 183, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii  
ID: 343, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.  
Adres laboratorium:  
Rzemieślnicza 9, 62-081 Przeźmierowo

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób poboru próbek, warunki ich transportu oraz za informacje dostarczone przez Klienta, w tym dane mogące mieć wpływ na ważność wyników badań. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeśli w dokumencie odniesienia wskazanym przez Zleceniodawcę nie określono kryterium dla danego badania lub badań w analizowanej matrycy, stwierdzenie zgodności nie jest możliwe. Jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie [www.hamilton.com.pl](http://www.hamilton.com.pl).

\* Badanie akredytowane  
# Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA

Strona 1 / 1